

Inbetriebnahmeprotokoll einer ortsveränderlichen Flüssiggasanlage

Erforderlich bei jedem neuen Aufbau der Anlage!

Eigentümer	Betreiber (wenn nicht Eigentümer)

Checkliste zur Inbetriebnahme

		Ja	Nein
Sichtkontrolle der Gasflasche			
Dichtung im Ventil vorhanden, frei von Schäden oder Rissen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anschlussgewinde unbeschädigt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sichtkontrolle des Druckreglers			
Druckregler nicht älter als 8 Jahre?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gehäuse, Anschlussgewinde unbeschädigt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sichtkontrolle der Schlauchbruchsicherung			
Schlauchbruchsicherung nicht älter als 8 Jahre? Gewinde unbeschädigt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sichtkontrolle des Gasschlauches			
Gasschlauch nicht älter als 8 Jahre? Gewinde und Muttern unbeschädigt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schlauch und Anschlüsse frei von Rissen oder Beschädigungen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sichtkontrolle des Verbrauchers			
Prüfung nicht länger als 2 Jahre her? Oder: Anlage aus genormten Teilen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Züandsicherung vorhanden und funktionsfähig?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aufstellbedingungen (Sicherheitsabstände, Lüftung) eingehalten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Betriebsanweisung vorhanden / hängt aus?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dichtigkeitsprüfung			
Anlage ist an allen Verschraubungen dicht?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nur wenn alle Fragen mit „JA“ beantwortet sind, darf die Anlage in Betrieb genommen werden!

Ort, Datum	Unterschrift Prüfer	Unterschrift Betreiber
------------	---------------------	------------------------

Nachweis der Dichtigkeitsprüfung

Erforderlich bei jeder neuen Inbetriebnahme und jedem Flaschenwechsel!

	Am	Uhrzeit	Prüfer	Bemerkung
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Dichtigkeitsprüfungen mit einem Dichtprüfspray nach DIN EN 14291 durchführen!

Seifenlauge oder ähnliche Mittel sind NICHT zulässig!